



Выпуск № 6 от 10 июня 2015 года

Информационный бюллетень пожарной безопасности отделения надзорной деятельности по Кежемскому району

ОТНЕБОРЕЦ

Выпускается ОНД по Кежемскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю



В период с января по май 2015 года на территории Красноярского края:

Произошло **1956** пожаров

Погибли на пожарах **122** человек

Из них погибли **9** детей

Получили травмы на пожарах **124** человек

в том числе травмированы **10** детей



В период с января по май 2015 года на территории Кежемского района:

Произошло **8** пожаров

Погиб на пожарах **1** человек

Из них погибли **0** детей

Получили травмы на пожарах **0** человек

в том числе травмированы **0** ребенка

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Лицензирование в области пожарной безопасности.	2-3 стр.
Для чего нужны самоспасатели?	4 стр.
Пожар во дворе.	5 стр.
Пожары в Кежемском районе	6 стр.
Выбор времени и места купания.	7 стр.
Профилактические мероприятия	8-10 стр.
Детская рубрика	11 стр.

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Лицензирование в области пожарной безопасности

Уважаемые граждане, с 1 января 2014 года лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений осуществляется Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно статьи 9 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия действует бессрочно.

Лицензия в области пожарной безопасности предоставляется на следующие виды деятельности:

- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по тушению пожаров в населен-

ных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю в первом полугодии 2015 года принято и рассмотрено 214 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предоставлении и переоформлении лицензий. На основании заявлений представлено и переоформлено 62 лицензии.

В ходе проведенных проверок за несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям отказано в предоставлении лицензии 2 соискателям лицензии, 1 лицензия аннулирована по решению арбитражного суда.

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и плана основных мероприятий Главного управления МЧС России по Красноярскому краю проведено 17 плано-

вых выездных проверки. По результатам проведенных проверок за нарушение лицензионных требований и условий составлен 1 протокол о привлечении к административной ответственности по ст.14.1 КоАП РФ.

Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения лицензии в области пожарной безопасности, регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Кроме того напоминаем, что осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией влечет за собой:

- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Лицензирование в области пожарной безопасности

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1);

- также влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20).

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна),

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей (КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20).

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обяза-

тельно (обязательна),

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20).

Старший инженер
ОЭПТиА УНДиПР

Алексей Ерко

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Для чего нужны самоспасатели?

Здравствуйте, в этой статье мы расскажем вам зачем нужны человеку самоспасатели.

При возникновении пожара в окружающую среду активно выделяется дым и опасные газы которые даже при кратковременном нахождении в зоне задымления способны не оставить шансов на спасение людям находящимся внутри офисного здания, гостиницы или любого другого строительного сооружения или транспорта рассчитанного на пребывание человека. С изобретением самоспасателя и газодымозащитного комплекта этот шанс появился. Самоспасатель защищает от опасных химических веществ, токсичных продуктов горения, а большинство и краткосрочного открытого огня спасаемого с помощью защитного капюшона из негорючего материала.



СПИ-20

Как правильно использовать газодымозащитный комплект ГДЗК?

Первый шаг. При появлении тревоги или появлении признаков пожара, необходимо вскрыть сумку, разорвать герметичный пакет по надрезу и извлечь ГДЗК. Надеть капюшон на голову. Длинные волосы заправить под капюшон.

Второй шаг. Прижмите полумаску к лицу так, чтобы она удобно и плотно прилегала к лицу, закрывала нос, рот и проходила по подбородочной части лица. Подтяните ремни оголовья за свободные концы вперед до полного прилегания полумаски к лицу.

Третий шаг. Спокойно дышите и по возможности направляйтесь к выходу.

В самоспасателях применяют три вида систем организации подачи воздуха. Первая и самая широко распространенная система это фильтрующая, в которой фильтрующая коробка с помощью сорбента или защитный капюшон с помощью специального материала поглощают опасные вещества во вдыхаемом воздухе. Эту систему чаще всего используют в изготовлении самоспасателей



ГДЗК-У

ориентированных на противодействие пожарам (газо-дымозащитный комплект ГДЗК, защитный капюшон Феникс, самоспасатель Шанс).

Вторая изолирующая на основе регенеративного патрона который регенерирует химическим способом дыхательную среду внутри самоспасателя поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Пакую систему используют при необходимости эвакуации из замкнутых пространств, таких как шахты и подводные лодки (шахтный самоспасатель ШСС 1М, изолирующий самоспасатель СПИ-20).

Третья так же относится к изолирующей системе и основывается на подаче сжатого из баллона и отводе в атмосферу выдыхаемого воздуха.

*Инспектор ОНД по
Кежемскому району
Евгений Байкалов*



Пожар во дворе

Чем особо опасен пожар во дворе, так это его быстрым распространением. Постоянный приток кислорода, легкий ветер и уже через пару минут с огнем становится справиться невозможно.

Причинами пожаров во дворах чаще всего становятся неудачные попытки сжигания старой мебели, растительного и бытового мусора, тополиного пуха. Все это было бы лучше попросту вывезти со двора. Однако, если такой возможности не имеется, для данной процедуры заранее подготовьте специальное место вдали от построек. Очистите выбранный участок от сухой травы, мелких веток, опилок. Подготовьте ведра с песком, огнетушители, поливочные шланги. Не отходите при сжигании хлама надолго, постоянно держите ситуацию на контроле. Упустив момент, справиться с огнем будет очень трудно.

При возгорании как можно быстрее позвоните



в пожарную охрану (101), четко и по делу расскажите, что произошло. Не рассчитывайте исключительно на свои силы, ведь ущерб от пожара может быть оказан не только вам, но и другим людям, живущим во дворе. Позовите на помощь соседей и вместе с ними постарайтесь локализовать пламя. Самое главное на данном этапе – не дать огню распространиться, перекинувшись на деревянные постройки или находящиеся вблизи автомобили. Если рядом с пылающим двором оказалась чужая машина, и найти хозяина не представляется возможным, необходимо откатить ее как можно дальше и постоянно поливать холодной водой до тех пор, пока она не остынет. Нагретый огнем и не остуженный вовремя автомобиль может взорваться из-за своих баков с горючим.

Уберите со двора и балконов любые легковоспламеняющиеся предметы, например подсохшее белье, канистры с бензином и т.д. Оградите территорию от детей, в домах закройте форточки. По возможности сбросьте с себя одежду из искусственных материалов, так как она очень быстро воспламеня-



ется.

Для тушения используйте все подручные средства. Засыпайте огонь песком, забрасывайте влажными тканями, заливайте водой, если конечно горят не масляные составы.

Если огонь все же приближается к жилым помещениям, эвакуируйте оттуда всех людей, по возможности захватите документы и ценные вещи.

В борьбе с огнем, помните, однако, и о своей безопасности. Если видите, что не в силах справиться с огнем самостоятельно, лучше отступите. Имущество, в любом случае, не соизмеримо по стоимости с человеческой жизнью.

Используйте лучше это время для очистки проезда специальной техникой пожарной службы.

**Начальник ОНД по
Кежемскому району
Сергей Андрицкий**



Пожары в Кежемском районе

В мае 2015 года на территории Кежемского района произошло 2 пожара.

10.05.2015 года в 13 час. 54 мин. диспетчеру ПЧ-90 ФТКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю» по телефону поступило сообщение о пожаре, происшедшем на территории производственной базы ИП Севицян М.М. по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, коммунальная зона.



Принятыми мерами в 14 час. 21 мин. пожар был локализован на площади 140 м², а в 14 час. 29 мин. 10.05.2015г. ликвидирован силами: работников ПЧ-90 ФТКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю», ОП ПЧ-90 ФТКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю», работниками ПЧ по охране БотЭС, ДПД г. Козинск; тремя стволами «РС-50».



На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение сухой травы и лесного настила возле производственной базы ИП Севицян М.М. с последующим распространением горения на административное здание, расположенное на территории базы. В ходе пожара наблюдалась угроза распространения огня на рядом расположенные объекты и территории. В результате пожара: термически повреждена одна единица техники, огнем уничтожено строение и ликвидная древесина.



По данному факту ведется предварительная проверка.

25.05.2015г. произошел пожар в бесхозном строении (балке), расположенном на земельном участке по адресу: Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, 277 квартал Простихинского участкового лесничества КТКУ «Козинское лесничество». В результате пожара от термического воздействия погиб гр. Дудинский Андрей Вячеславович 1969 г.р.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности гр. Дудинским А.В. при эксплуатации печного отопления. В соответствии с п. 3 части первой ст. 145, и ст. 151 УПК РФ, материал предварительной проверки по факту гибели человека в результате пожара был передан по подследственности в ОМВД по Кежемскому району для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

**Инспектор ОНД по Кежемскому району
Евгений Байкалов**

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВАЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Выбор времени и места купания

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).



Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при



температуре воды 17-19°C, воздуха 20-25°C. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удастся освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сло-

мать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.



Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать.

Государственный инспектор Кежемского участка ТИМС Анатолий Бурень



Профилактические мероприятия

01.05.2015 года в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" сотрудниками ОНД по Кежемскому району организована и проведена агитационно-разъяснительная работа в жилом секторе. Гражданам были вручены памятки с разъяснениями о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.



В соответствии с указаниями УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 13.02.2015 № 2-1-17-2087 "О проведении сезонной профилактической операции "Победа"" и от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий", 07.05.2015 сотрудниками ОНД по Кежемскому району проведена профилактическая работа на объектах надзора. В филиале МБУК Кежемского района "Районный дом культуры "Рассвет", расположенного по адресу: д. Сыромолотово, ул. Солнечная, 32, с обслуживающим персоналом проведен инструктаж по действиям в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения.

08.05.2015 сотрудниками ОНД по Кежемскому району в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий", совместно с работниками управления социальной защиты населения организована и проведена агитационно-разъяснительная работа в жилом секторе "Пожилые люди".





Профилактические мероприятия



14.05.2015 года сотрудниками ОНД по Кежемскому району в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий", проведена профилактическая работа на объектах детского отдыха. В муниципальном казённом общеобразовательном учреждении "Имбинская средняя общеобразовательная школа" с обслуживающим персоналом проведен инструктаж по действиям в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения с последующей практической тренировкой по эвакуации.

15.05.2015 года сотрудниками ОНД по Кежемскому району в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" организована и проведена агитационно-разъяснительная работа в жилом секторе "Дача" в Огородническом Потребительском кооперативе «Луч». Гражданам были вручены памятки с разъяснениями о соблюдении мер пожарной безопасности на дачных участках.



В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" 21.05.2015г. ОНД по Кежемскому району в рамках плановой проверки в отношении КТБУЗ "Кежемская РБ" на объекте защиты – Имбинской участковой больнице с обслуживающим персоналом проведен инструктаж знания по действию в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения с последующей практической тренировкой по эвакуации.



Профилактические мероприятия

22.05.2015 года сотрудниками ОНД по Кежемскому району в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" организована и проведена агитационно - разъяснительная работа в жилом секторе.



В соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" 28.05.2015 сотрудниками ОНД по Кежемскому району проведена профилактическая работа на объектах надзора. С обслуживающим персоналом взрослой поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кежемская районная больница" проведен инструктаж по действиям в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения с последующей практической тренировкой по эвакуации.

29.05.2015 года сотрудниками ОНД по Кежемскому району в соответствии с указанием УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.03.2015 № 2-1-16-4199 "О проведении профилактических мероприятий" организована и проведена агитационно - разъяснительная работа в жилом секторе "Лето". Гражданам были вручены памятки с разъяснениями о соблюдении мер пожарной безопасности на дачных участках.





Раскраска для детей



Берегите ЛЕС!

Выпускается ОНД по Кежемскому району
УНД и ЛР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88

Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88